FACTOR OF SAFETY = 1.5

PIPE SIZE	PIPE MAT'L	90° BEND	45° BEND	22 1/2° BEND	11 1/4° BEND	VALVE /PLUG	TEE BRANCH	REDUCER (NOTE 2)	VERT. 45°	VERT. 22 1/2°	VERT. 11 1/4°
6"	D.I.	28'	12'	6'	3'	38'	34'	20'	23'	11'	5'
8"	D.I.	37'	15'	7'	4'	51'	47'	21'	30'	15'	7'
10"	D.I.	45'	19'	9'	4'	61'	57'	20'	37'	18'	9'
12"	D.I.	53'	22'	11'	5'	73'	69'	38'	43'	21'	10'
6"	PVC	30'	12'	6'	3'	56'	38'	29'	35'	17'	8'
8"	PVC	40'	16'	8'	4'	74'	56'	31'	46'	22'	11'
10"	PVC	47'	20'	9'	5'	89'	82'	30'	56'	27'	13'
12"	PVC	56'	23'	11'	6'	106'	88'	56'	66'	32'	16'

1. ALL JOINTS SHALL BE RESTRAINED ON BOTH SIDES OF THE FITTING FOR THE LENGTH SHOWN UNLESS OTHERWISE INDICATED.
2. REDUCER IS ONE SIZE SMALLER THAN PIPE LISTED. RESTRAINED LENGTH IS UPSTREAM ON THE LARGE SIDE OF THE REDUCER.

REVISIONS			
NO.	DATE		
ORIGINAL	12/01/06		

THRUST RESTRAINT OF PIPE JOINTS DESIGN LENGTHS

DRAWING W-20